

STANDARD 11-19

Warunki techniczne do projektowania urządzeń i przyłączy wod-kan.

Zasady uzgadniania dokumentacji projektowych.

Zasady dokonywania odbiorów technicznych.

Zasady przyjmowania urządzeń wod-kan na majątek Spółki

DOTYCZY:

Zasad postępowania w przypadku zamarznięcia instalacji, przyłącza lub wodomierza głównego u odbiorcy.

TREŚĆ:

Ustala się następującą procedurę postępowania:

1. Przyjęcie zgłoszenia przez Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne.
2. Potwierdzenie tego faktu na miejscu u odbiorcy.
3. Ustalenie przyczyny i miejsca zamarznięcia oraz w czyjej eksploatacji jest zamarznięty fragment przyłącza lub instalacji wodociągowej.
4. Jeżeli przyłączy stanowi własność Odbiorcy należy go poinformować, że dbałość o należyty stan tych urządzeń należy do jego obowiązków i we własnym zakresie musi zająć się jego usprawnieniem.
5. Pozostawienie ulotki informacyjnej (załącznik nr 1).
6. W przypadku zamarznięcia wodomierza głównego, spisanie stanu wskazania zużycia wody wspólnie z właścicielem lokalu i ewentualny demontaż wodomierza.
7. Zapewnienie, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę (beczkowóz, plastikowe kanistry o pojemności 20 litrów lub „bańki” o pojemności 5 litrów).
8. Powiadomienie Dyżurnego Miasta (Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta i Powiatu Urzędu Miasta Olsztyn) o niemożności podaży wody do posesji pod określony adres wskutek zamarznięcia instalacji, przyłącza lub wodomierza.

PODSTAWA:

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dn. 7 czerwca 2001 r., tekst jednolity z 2006 r.; Dz.U. 2006.123.858
2. Decyzja Prezesa Zarządu Spółki z dn. 16 marca 2010 r.