

## STANDARD 11 - 25

---

### Warunki techniczne do projektowania urządzeń i przyłączy wod-kan.

**DOTYCZY:**

Dokonywania włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez trójniki lub nawiercanie z zastosowaniem odpowiednich kształtek.

**TREŚĆ:**

1. W związku z trudnościami związanymi z właściwą eksploatacją sieci kanalizacyjnej, tylko w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się możliwość dokonywania włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą trójników lub nawiercania z zastosowaniem odpowiednich kształtek .
2. W ww. przypadkach obowiązkowo należy montować studnię pośrednią na przyłączy kanalizacji sanitarnej.
3. Zasadność wydania warunków technicznych do zaprojektowania powyższego potwierdzać będzie odrębną decyzją Zarząd Spółki.

**PODSTAWA:**

Wniosek do decyzji Zarządu Spółki z dnia 20.11.2014r. zatwierdzony przez Prezesa Zarządu w dniu 10.12.2014r.

**Za zgodność z oryginałem:**