

STANDARD 11 - 4

Warunki techniczne do projektowania urządzeń i przyłączy wod-kan.

Zasady uzgadniania dokumentacji projektowych.

Zasady dokonywania odbiorów technicznych.

Zasady przyjmowania urządzeń wod-kan na majątek Spółki

DOTYCZY:

montażu zestawu wodomierza głównego

TREŚĆ:

1. Zestaw wodomierzowy o połączeniach gwintowanych (ϕ 15 - ϕ 40 mm), montowany jako element przyłącza wodociągowego, winien być mocowany na konsoli.
2. Zestaw wodomierzowy o średnicy 50 mm i powyżej winien być montowany na wspornikach.
3. Skład zestawu do średnicy 40 mm włącznie stanowi (od strony przyłącza): zawór grzybkowy wodomierz główny, i zawór grzybkowy z kurkiem spustowym do odwadniania przyłącza. Instalacja wodociągowa winna być zakończona zaworem antyskażeniowym montowanym przed zestawem wodomierzowym. W skład zestawu o średnicy 50 mm i powyżej, zamiast zaworów grzybkowych wchodzi zasuwę klinowe z uszczelnieniem miękkim.
4. Wodomierz główny, stanowiący element zestawu wodomierzowego, winien być montowany zgodnie z DTR producenta, w pozycji odpowiadającej klasie metrologicznej „B”.
5. Dz. Techniczny zawrze w wydawanych warunkach technicznych powyższe wymagania.
6. Rysunek zestawu wodomierzowego wraz z konsolą, opracowany przez Dz. Sieci Wodociągowej, stanowi załącznik do standardu 11-4.

PODSTAWA:

7. Norma PN-B-10720:1998 „Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych”.
8. Notatka ze spotkania w dn. 13.10.2001 r. nt. wniosku Dz. Sieci Wodociągowej o wprowadzenie montażu konsoli dla zestawów wodomierzowych, zaakceptowana przez Wiceprezesa Zarządu mgr inż. J. Pierzkąłę.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (ze zmianami).
10. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
11. Wniosek do Zarządu Spółki z dn. 21.06.2004 r., zatwierdzony w dn. 9.08.2004 r.
12. Decyzja Zarządu Spółki z dnia 07.12.2015r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM: